

KANTELU VIRKAMIEHEN TOIMINNASTA

Energiaviraston tehtävänä on valvoa sähkömarkkinalain toteutumista. Nyt on niin, että Energiaviraston verkkosinööri **Valtteri Varonen** ei tunne oman alansa lainsäädäntöä.

17.6.2022 antamassaan vastauksessa hän toteaa, että " Laissa ei kuitenkaan ole säädetty tilanteista, joissa verkonhaltija liittäisi verkkoonsa käyttöpaikan, joka ei täyttäisi teknisiä vaatimuksia eikä toisaalta, miten teknisten vaatimusten täyttyminen verkonhaltijalle tulee osoittaa."

Miten viranomainen voi valvoa sellaista toimintaa, jonka lainsäädäntöä hän ei tunne?

Sähkömarkkinalain 386/1995 9§:n mukaan sähköjakeluuyhtiö on velvoitettu kytkemään sähköt, mutta sillä ehdolla että sähkökäyttöpaikka täyttää tekniset vaatimukset, joilla tarkoitetaan sähköturvallisuuden lisäksi sitä, että käyttöpaikka ei saa tuottaa häiriötä jakeluverkkoon. Tätä ei ole voitu todentaa kiinteistöjemme kohdalla, koska liittymisjohtoa ja mittarointia kytkettäessä kiinteistöistämme ei ole ollut olemassa sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on pakollinen dokumentti, joka pitää löytyä jokaisesta sähkölaitteistosta ja jota ilman ei jakeluverkkoon kytkemistä saa tapahtua.

<https://tukes.fi/sahko/sahkoasennusten-kayttoonottovaiheen-tarkastukset#ef320c84>

Gmail

YouTube

Maps

Hausvise Asukaspor...

omaishoitajan päiv...

Rakennuslupa

Naantalilaisryittäjäll...

F / Sähkö / Sähkötöyt ja -urakointi / Sähköasennusten käyttöönottovaiheen tarkastukset

Esimerkit

Sähkötöiden johtaja

Sähköasennusten
käyttöönottovaiheen
tarkastukset

Sähköpätevyudet ja työalueet

Toiminnan muutokset ja lopettaminen

Sähköturvallisuus >

Sähköasennusten tekniset vaatimukset >

Koneiden sähkölaitteistoja koskevat turvallisuusvaatimukset ja sähkötöyt

Räjähdyksivaarallisten tilojen sähköasennukset - ATEX

Aurinkosähköjärjestelmät

Sähköasennusten käyttöönottovaiheen tarkastukset

Sähkötöiden tekijän pitää tarkastaa asennukset ennen käyttöönottoa. Tarkastuksen avulla varmistetaan asennusten sähköturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus.

Käyttöönottotarkastus

Ennen kuin sähköasennuskokonaisuus tai asennuskokonaisuuden osa otetaan käyttöön, pitää asennuksille tehdä käyttöönottotarkastus ja käyttöönottotarkastuksesta pöytäkirja.

Käyttöönottotarkastuksen tekijän on oltava sähköalan ammattihenkilö.

Käyttöönottotarkastukseen sisältyy silmäämääräinen tarkastus ja erilaisia mittauksia ja testauksia. Asennustyön edetessä on suoritettava aistinvaraista tarkastusta, jotta varmistutaan asennusten turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta myös rakenteiden sisään jäävältä osalta.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjalle ei ole säädetty määrämuotoa, mutta pöytäkirjasta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

- kohteen yksilöintitiedot: mitä on tehty ja missä
- sähkölaitteiston rakentajan ja sähkötöiden johtajan nimi ja yhteystiedot
- selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräystenmukaisuudesta
- sovelletut standardit
- yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä
- tarkastusten ja testausten tulokset
- tarkastuksen tekijän allekirjoitus.

Kysymykseni kuuluu miksi virkamies ei puutu vastualueensa ilmiselvään lainvastaiseen toimintaan väittämällä, että ei ole mitään keinoja puuttua?

Keinona on käydä läpi Naantalın Energian tekemät KytKentä-/jakelusopimukset läpi ja laskea kuinka monta laitonta kytKentää on tehty. Varmuudella on jo tiedossa, että niitä on ainakin kuusi kappaletta. Naantalın Energiasta väitettiin, että vuosina 2007-2012 ei ole ollut voimassa lakia, joka olisi velvoittanut heitä vaatimaan kytKettävän laitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa. Naantalın Energia valehtelee.